



ACO CLARA ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

Uygulama Tabloları

ACO CLARA / ACO CLARA Light

Kişi Sayısı	3 - 6	5 - 10	7 - 14	11 - 22	15 - 29	19 - 38	24 - 48	30 - 60	38 - 76	48 - 96	60 - 120
Hidrolik Yük (m ³ /gün)	0.45-0.90	0.75-1.50	1.05-2.10	1.65-3.30	2.25-4.35	2.8-5.7	3.6-7.2	4.5-9.0	5.7-11.4	7.2-14.4	9.0-18.0
Biyolojik Yük (kg/gün)	0.18-0.36	0.30-0.60	0.42-0.84	0.66-1.32	0.90-1.74	1.14-2.28	1.44-2.88	1.80-3.60	2.28-4.56	2.88-5.76	3.60-7.20

ACO CLARA Beton

Kişi Sayısı	3 - 6	5 - 10	15 - 29	30 - 60	48 - 96	60 - 120	96 - 192	120 - 240
Hidrolik Yük (m ³ /gün)	0.45-0.90	0.75-1.50	2.25-4.35	4.5-9.0	7.2-14.4	9.0-18.0	14.4-28.8	18.0-36.0
Biyolojik Yük (kg/gün)	0.18-0.36	0.30-0.60	0.90-1.74	1.80-3.60	2.88-5.76	3.60-7.20	5.76-11.5	7.20-14.4